


production de biogaz et volume de boue valorisée par mois





semaine 25/2022

volume de boue valorisée 693 m3


production de biogaz 9'346 Nm3

production CCF 23'972 kWh

production de biogaz et volume de boue valorisée par semaine



production d'énergie électrique et autoproduction par mois



Taux d'autosuffisance STEP

88 %

objectif SME 100%



semaine 25/2022

production CCF 23'972 kWh



photovoltaïque Viteos 3'263 kWh

consommation électrique 27'322 kWh

production d'énergie électrique et autoproduction par semaine



consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par mois





semaine 25/2022


volume d'eau traitée 94'572 m³

consommation électrique 27'322 kWh

Répartition de la consommation cette semaine en kWh par filière




consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par semaine



thermique



production d'énergie thermique et répartition par mois




semaine 25/2022

production CCF 32'314 kWh
 température moyenne 24 °C
 consommation bâtiments et digestion 30'410 kWh
 production sur le CAD 1'904 kWh

production d'énergie thermique et répartition par semaine









digesteur 1
chauffé à
37°C



énergies



livraison de sous-produits en m³ par mois






fosses à graisse en m³ par mois


fosses septique en m³ par mois




évacuation



incinération des déchets de dégrillage
en tonne par mois




incinération des déchets de tamisage
en tonne par mois



mise en décharge du sable des déssableurs
en tonne par mois

sous-produits


volume en m³ et siccité en g/l des boues extraites du digesteur par mois



siccité moyenne des boues stabilisées en g/l

volume boues stabilisées en m³ par mois


centrifugeuse



masse de boue en tonne par mois

siccité moyenne des boues déshydratées en g/l

Incineration des boues déshydratées en tonne par mois



Sous-produits