


production de biogaz et volume de boue valorisée par mois





semaine 33/2022

volume de boue valorisée 460 m3


production de biogaz 7'457 Nm3

production CCF 19'641 kWh

production de biogaz et volume de boue valorisée par semaine





production d'énergie électrique et autoproduction par mois




semaine 33/2022

production CCF 19'641 kWh  
 photovoltaïque Viteos 3'605 kWh  
 consommation électrique 25'557 kWh

production d'énergie électrique et autoproduction par semaine



consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par mois



Taux d'autosuffisance STEP

77 %



objectif SME 100%

semaine 33/2022


volume d'eau traitée 115'984 m3

consommation électrique 25'557 kWh

Répartition de la consommation cette semaine en kWh par filière




consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par semaine



thermique

énergies


production d'énergie thermique et répartition par mois




semaine 33/2022

production CCF 25'503 kWh  
 température moyenne 22 °C  
 consommation bâtiments et digestion 10'497 kWh  
 production sur le CAD 15'006 kWh





production d'énergie thermique et répartition par semaine





digesteur 1  
chauffé à  
37°C




livraison de sous-produits en m<sup>3</sup> par mois





fosses à graisse en m³ par mois

fosses septique en m³ par mois




filière boues




filière eau




évacuation



incinération des déchets de dégrillage en tonne par mois




incinération des déchets de tamisage en tonne par mois



mise en décharge du sable des déssableurs en tonne par mois

sous-produits


volume en m<sup>3</sup> et siccité en g/l des boues extraites du digesteur par mois



siccité moyenne des boues stabilisées en g/l

volume boues stabilisées en m<sup>3</sup> par mois


centrifugeuse



masse de boue en tonne par mois

siccité moyenne des boues déshydratées en g/l

Incineration des boues déshydratées en tonne par mois



Sous-produits