


production de biogaz et volume de boue valorisée par mois





semaine 21/2022

volume de boue valorisée **793 m3**



production de biogaz **10'794 Nm3**

production CCF **28'958 kWh**

production de biogaz et volume de boue valorisée par semaine





production d'énergie électrique et autoproduction par mois





semaine 21/2022

production CCF 28'958 kWh  
 photovoltaïque Viteos 4'844 kWh  
 consommation électrique 24'632 kWh

production d'énergie électrique et autoproduction par semaine



consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par mois



Taux d'autosuffisance STEP

118 %



objectif SME 100%

semaine 21/2022


volume d'eau traitée 84'898 m³

consommation électrique 24'632 kWh

Répartition de la consommation cette semaine en kWh par filière




consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par semaine



thermique



production d'énergie thermique et répartition par mois



semaine 21/2022



production CCF 36'405 kWh  
 température moyenne 21 °C  
 consommation bâtiments et digestion 15'287 kWh  
 production sur le CAD 21'118 kWh

production d'énergie thermique et répartition par semaine





énergies

livraison de sous-produits en m<sup>3</sup> par mois




dépotage



fosses à graisse en m³ par mois

fosses septique en m³ par mois



filière boues




filière eau




sous-produits


évacuation



incinération des déchets de dégrillage en tonne par mois



incinération des déchets de tamisage en tonne par mois




mise en décharge du sable des déssableurs en tonne par mois

sous-produits

évacuation


volume en m<sup>3</sup> et siccité en g/l des boues extraites du digesteur par mois



siccité moyenne des boues stabilisées en g/l

volume boues stabilisées en m<sup>3</sup> par mois


centrifugeuse



masse de boue en tonne par mois

siccité moyenne des boues déshydratées en g/l

Incineration des boues déshydratées en tonne par mois



sous-produits