


production de biogaz et volume de boue valorisée par mois




semaine 38/2022


volume de boue valorisée **604 m3**

production de biogaz **10'438 Nm3**



production CCF **27'068 kWh**



production de biogaz et volume de boue valorisée par semaine



production d'énergie électrique et autoproduction par mois



Taux d'autosuffisance STEP

109 %

objectif SME 100%



semaine 38/2022

production CCF 27'068 kWh



photovoltaïque Viteos 3'374 kWh

consommation électrique 24'836 kWh

production d'énergie électrique et autoproduction par semaine



consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par mois



Taux d'autosuffisance STEP

109 %



objectif SME 100%

semaine 38/2022


volume d'eau traitée 84'552 m³

consommation électrique 24'836 kWh

Répartition de la consommation cette semaine en kWh par filière




consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par semaine



thermique

énergies



production d'énergie thermique et répartition par mois




semaine 38/2022

production CCF 35'630 kWh  
 température moyenne 15 °C  
 consommation bâtiments et digestion 13'891 kWh  
 production sur le CAD 21'739 kWh





production d'énergie thermique et répartition par semaine





digesteur 1  
 chauffé à  
 37°C



livraison de sous-produits en m<sup>3</sup> par mois




dépotage



fosses à graisse en m³ par mois

fosses septique en m³ par mois



filière boues




filière eau




sous-produits


évacuation



incinération des déchets de dégrillage  
en tonne par mois




incinération des déchets de tamisage  
en tonne par mois



mise en décharge du sable des déssableurs  
en tonne par mois

sous-produits


volume en m<sup>3</sup> et siccité en g/l des boues extraites du digesteur par mois



siccité moyenne des boues stabilisées en g/l

volume boues stabilisées en m<sup>3</sup> par mois


centrifugeuse



masse de boue en tonne par mois

siccité moyenne des boues déshydratées en g/l

Incineration des boues déshydratées en tonne par mois



Sous-produits