


production de biogaz et volume de boue valorisée par mois




semaine 10/2023


volume de boue valorisée **785 m³**

production de biogaz **10'814 Nm³**



production CCF **28'828 kWh**



production de biogaz et volume de boue valorisée par semaine





production d'énergie électrique et autoproduction par mois





semaine 10/2023

production CCF 28'828 kWh  
 photovoltaïque Viteos 1'819 kWh  
 consommation électrique 30'529 kWh

production d'énergie électrique et autoproduction par semaine



consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par mois



Taux d'autosuffisance STEP

94 %



objectif SME 100%

semaine 10/2023

volume d'eau traitée 131'698 m³

consommation électrique 30'529 kWh


consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par semaine



thermique

énergies

production d'énergie thermique et répartition par mois





semaine 10/2023

production CCF 36'545 kWh


consommation bâtiments et digestion 34'290 kWh

production sur le CAD 2'255 kWh





production d'énergie thermique et répartition par semaine





digesteur 1 chauffé à 37°C




livraison de sous-produits en m<sup>3</sup> par mois





fosses à graisse en m³ par mois

fosses septique en m³ par mois




filière boues




filière eau




évacuation



incinération des déchets de dégrillage en tonne par mois




incinération des déchets de tamisage en tonne par mois



mise en décharge du sable des déssableurs en tonne par mois

sous-produits


volume en m<sup>3</sup> et siccité en g/l des boues extraites du digesteur par mois



siccité moyenne des boues stabilisées en g/l

volume boues stabilisées en m<sup>3</sup> par mois


centrifugeuse



masse de boue en tonne par mois

siccité moyenne des boues déshydratées en g/l

Incineration des boues déshydratées en tonne par mois



Sous-produits