


production de biogaz et volume de boue valorisée par mois





semaine 36/2023

volume de boue valorisée **536 m<sup>3</sup>**



production de biogaz **9'649 Nm<sup>3</sup>**

production CCF **25'522 kWh**

production de biogaz et volume de boue valorisée par semaine





production d'énergie électrique et autoproduction par mois





semaine 36/2023

production CCF 25'522 kWh  
 photovoltaïque Viteos 3'773 kWh  
 consommation électrique 26'430 kWh

production d'énergie électrique et autoproduction par semaine



consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par mois



Taux d'autosuffisance STEP

97 %



objectif SME 100%

semaine 36/2023


volume d'eau traitée 62'606 m<sup>3</sup>

consommation électrique 26'430 kWh

consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par semaine



production d'énergie thermique et répartition par mois





semaine 36/2023

production CCF 32'887 kWh


consommation bâtiments et digestion 12'718 kWh

production sur le CAD 20'169 kWh




production d'énergie thermique et répartition par semaine





digesteur 1 chauffé à 37°C




livraison de sous-produits en m<sup>3</sup> par mois





fosses à graisse en m³ par mois

fosses septique en m³ par mois




filière boues




filière eau




évacuation



incinération des déchets de dégrillage en tonne par mois



incinération des déchets de tamisage en tonne par mois




mise en décharge du sable des déssableurs en tonne par mois

sous-produits



évacuation


volume en m<sup>3</sup> et siccité en g/l des boues extraites du digesteur par mois



siccité moyenne des boues stabilisées en g/l

volume boues stabilisées en m<sup>3</sup> par mois


centrifugeuse



masse de boue en tonne par mois

siccité moyenne des boues déshydratées en g/l

Incineration des boues déshydratées en tonne par mois



sous-produits